



**МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЧЕРНІВЦТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
(МКП ЧЕРНІВЦТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО)**

вул. Максимовича, 19-А, м. Чернівці, 58018, тел./факс +38 (0372)
58 11 53, 55 05 73, e-mail: teplo.cv.ua@gmail.com, web: teplo.cv.ua
IBAN UA 953563340000026002300013094
код ЄДРПОУ 34519280

09 ВЕР 2022

№ 1576

Управління екології та природних
ресурсів Чернівецької обласної військової
адміністрації

вул. Маяковського, 35, м. Чернівці, 58003
e-mail: ecostepanov@ukr.net

Цим листом направляємо електронну версію повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні «Залозецького» МКП «Чернівцітеплокомуненерго». Повідомлення надруковано в газеті «Чернівці» №18 від 08 вересня 2022 року.

Директор
МКП «Чернівцітеплокомуненерго»


Ігор НІКОЛЕНКО

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Міське комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» має намір отримати новий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні «Залозецького» м. Чернівці. Для опалення житлових будинків і гарячого водопостачання в котельні експлуатується чотири газових котла КСВ 1,0 ВК 22В загальної потужності 4 мВт та твердопаливний котел Uniconfort EOS 250-А потужністю 2,5 мВт. Паливо – природний газ та деревинні пелети. Для ремонтних робіт використовується пост електрозварювання.

При роботі основного та допоміжного технологічного обладнання котельні в атмосферне повітря поступають наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) [1,890 т/рік], оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO₂]) [9,090 т/рік], оксид вуглецю [7,294 т/рік], метан [0,198 т/рік], азоту (1) оксид (N₂O) [0,145 т/рік], вуглецю діоксид (парниковий газ) [3775,19 т/рік], залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) [0,001 т/рік].

Відповідно до розрахованих обсягів викидів котельня віднесена до *об'єктів другої групи* і після отримання дозволу на викиди в атмосферу підлягає взяттю на державний облік.

На основі проведених розрахунків розсіювання приземних концентрацій забруднюючих речовин встановлено, що функціонування котельні «Залозецького» МКП «Чернівцітеплокомуненерго» не призводить до погіршення умов проживання та здоров'я населення в наближеній до неї житловій забудові, оскільки на межі зони впливу перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу, не виявлено. У встановленні СЗЗ для котельні немає потреби.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування в Управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації, вул. Маяковського, 35 м. Чернівці, 58003, тел.. (0372)- 52-47-97, e-mail: ecostepanov@ukr.net.